

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na modernizację istniejącej stacji odżelaziania / odmanganiania wody w celu uzdatnienia wody aby mogła być wykorzystywana do celów bytowych (zdatna do picia):

Stan obecny:

- zawartość żelaza 4310 microgram/l dopuszczalna wartość 200
- zawartość manganu 213 microgram/l dopuszczalna wartość 50
- maksymalne zużycie wody 2000 l/dobę
- odbiory wody 8 szt. WC, 9 umywalek, 1 zlew, 1 natrysk
- odżelaziacz automatyczny
- regeneracja filtrów - płukanie wodą.

Cel modernizacji:

- uzdatnienie wody aby mogła być wykorzystana do celów bytowych (zdatna do picia) poprzez założenie dodatkowego odżelaziacza ze złożem katalitycznym i napowietrzaniem wody
- regeneracja filtrów – płukanie wodą
- uzupełnienie instalacji o zawór przy hydroforze i zwrotny przy wyjściu z budynku z filtrem

W okresie gwarancyjnym po 6 miesiącach działania należy ponownie przeprowadzić badanie wody przez sanepid w celu potwierdzenia pozytywnych wyników badania.